



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307190237

委托人名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称、地址

浙江环雍电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇七里港大道

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

GYCM3-125L/3300、GYCM3-125L/4300、GYCM3-125M/3300、GYCM3-125M/4300; Ui: 1000V; Ue: AC400V;
Uimp: 12kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型:
热磁式; L 型: lcs: 22kA, lcu: 35kA; M 型: lcs: 35kA, lcu: 50kA; 使用类别: A 类; 极数:
3P, 4P(三个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 29 日 有效期至: 2023 年 11 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307190240

委托人名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称、地址

浙江环雍电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇七里港大道

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

GYCM3-250L/3300、GYCM3-250L/4300、GYCM3-250M/3300、GYCM3-250M/4300; Ue: AC400V; Ui: 1000V;
Uimp: 12kV; In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs:
L 型: 22kA、M 型: 50kA; lcu: L 型: 35kA、M 型: 65kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P、4P(三
个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 29 日 有效期至: 2024 年 03 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307190241

委托人名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称、地址

浙江环雍电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇七里港大道

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

GYCM3-400L/3300、GYCM3-400L/4300、GYCM3-400M/3300、GYCM3-400M/4300; Ui: 1000V; Ue: AC400V;
Uimp: 12kV; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs: L 型: 35kA,
M 型: 50kA; lcu: L 型: 50kA, M 型: 65kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P、4P(三个保护极, N 极
可关闭); 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 29 日 有效期至: 2024 年 03 月 20 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307190242

委托人名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称、地址

浙江环雍电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇七里港大道

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

GYCM3-630L/3300、GYCM3-630L/4300、GYCM3-630M/3300、GYCM3-630M/4300; Ui: 1000V; Ue: AC400V;
Uimp: 12kV; In: 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs: L 型: 35kA, M 型: 50kA;
lcu: L 型: 50kA, M 型: 65kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P、4P(三个保护极, N 极可开闭); 产
品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 29 日 有效期至: 2024 年 03 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307190243

委托人名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称、地址

浙江环雍电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇七里港大道

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

GYCM3-800/3300、GYCM3-800/4300; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Uimp: 12kV; In: 630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs: 65kA; lcu: 85kA; 使用类别: A类; 极数: 3P、4P(三个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年05月29日 有效期至: 2024年03月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心