

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023960305002054

浙江格亚电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江格亚电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 低压元器件
产品名称: 光电式接近开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.10-2016
生产企业名称: 倍福宁自动化电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区深河创业园C幢8楼

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: sale@cngaya.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2023-10-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960305002054

产品系列、型号、规格:

GY□□□-□□-□□; Ue: AC90V~250V; Ui: 250V; Uimp: 1.5kV; Ie: 0.4A; 检测范围Sd: M18: 0~5cm, 0~10cm, 0~30cm; M30: 0~70cm; 操作频率: 25Hz; 使用类别: AC-12; 防护等级: IP65;

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: sale@cngaya.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2023-10-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。