

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970303000392

浙江格亚电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江格亚电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电压继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：浙江格亚电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇馆头村滨江路91号5号厂房三至五层

联系人：蔡建伟
电话：1586965****
电子邮箱：258870693@qq.com
指定签字人：

蔡建伟

自我声明时间：2022-04-07
自我声明地点：乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970303000392

产品系列、型号、规格:

GRV8; Uimp: 2.5kV; Ui: 500V; Ith: 10A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 250V/2.5A; IP20.型号解释详见附件

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2022-04-07

自我声明地点: 乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970303000392

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010303839506转换, 以下内容同原证书附件):

型号的解釋:

Q RV 8 - 11 / 12
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 电压继电器

(3) 设计序号

(4) 功能代号: 01: 过压/欠压通过脱扣触头; 02: 同时具有过压和欠压功能; 03: 见表; 04: 见表; 05: 见表;
06: 见表; 07: 见表; 08: 见表

(5) 额定控制电源电压: D12: DC12V; AD48: AC/DC24-48V; AD240: AC/DC110-240V; A220: AC220V;
M460: 220-230-240-380-400-415-440-480VAC(P-P);
M265: 127-132-138-220-230-240-254-265VAC(P-N);

功能代号	过电压	欠电压	电压不平衡	动作时间	相序保护	断相保护
03	-	-	-	-	-	-
04	2%...20%	-20%...-2%	-	0.1s...10s	-	-
05	2%...20%	-20%...-2%	8%	0.1s...10s	-	-
06	2%...20%	-20%...-2%	8%...15%	2s	-	-
07	-	-	8%	2s	-	-
08	15%	15%	8%	2s	-	-

注: 表示具有此功能, -代表不具有此功能

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人: 蔡建伟

自我声明时间: 2022-04-07

自我声明地点: 乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。