

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010303839506

发证日期: 2022 年 04 月 06 日

有效期至: 2032 年 04 月 05 日

**委托人名称** 浙江格亚电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

**制造商名称** 浙江格亚电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

**生产企业名称** 浙江格亚电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇瑷头村滨江路 91 号 5 号厂房三至五层

**产品名称和系列、规格、型号** 电压继电器  
GRV8 ; Uimp : 2.5kV ; Ui : 500V ; Ith : 10A ; 使用类别 : AC-15 ; Ue/Ie : 250V/2.5A ; IP20.  
型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010303839506

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

G   RV   8   -   □ / □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

- (1) 企业代号  
(2) 电压继电器  
(3) 设计序号  
(4) 功能代号: 01: 过压/欠压通过旋钮旋转; 02: 同时具有过压和欠压功能; 03: 见表; 04: 见表; 05: 见表;  
06: 见表; 07: 见表; 08: 见表  
(5) 额定控制电源电压: D12: DC12V; AD48: AC/DC24-48V; AD240: AC/DC110-240V; A220: AC220V;  
M460: 220-230-240-380-400-415-440-460VAC(P-P);  
M265: 127-132-138-220-230-240-254-265VAC(P-N);

表

| 功能代号 | 过电压      | 欠电压        | 电压不平衡    | 动作时间       | 相序保护 | 断相保护 |
|------|----------|------------|----------|------------|------|------|
| 03   | -        | -          | -        | -          | ·    | ·    |
| 04   | 2%...20% | -20%...-2% | -        | 0.1s...10s | ·    | ·    |
| 05   | 2%...20% | -20%...-2% | 8%       | 0.1s...10s | ·    | ·    |
| 06   | 2%...20% | -20%...-2% | 5%...15% | 2s         | ·    | ·    |
| 07   | -        | -          | 8%       | 2s         | ·    | ·    |
| 08   | 15%      | 15%        | 8%       | 2s         | ·    | ·    |

注: ·表示具有此功能, -代表不具有此功能

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心