

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021000303000023

浙江格亚电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江格亚电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电压继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 浙江格亚电气有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇瑄头村滨江路91号5号厂房三至五层

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人: 蔡建伟

自我声明时间: 2022-04-07

自我声明地点: 乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021000303000023

产品系列、型号、规格:

GRV8-□X/M460、GRV8-□X/M265、GRV8-□D/M460、GRV8-□D/M265; U_i : 500V; U_{imp} : 2.5kV; I_{th} : 8A; AC-15; U_e/I_e : AC250V/1.5A; IP20

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人: 蔡建伟

自我声明时间: 2022-04-07
自我声明地点: 乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021000303000023

产品系列、型号、规格(附件):

GRV8 - □ □ □ / □

(1) (2) (3) (4)

(1) 企业代号

(2) 功能代号, 见表 2

(3) X: 抗谐波型; D: 2 组触点

(4) 额定电压 U_n : M480: 220-230-240-380-400-415-440-460VAC(P-P) 三相三

线

M265: 127-132-138-220-230-240-254-265VAC(P-N) 三线

四线

表 2: 功能代号

功能代号	过电压	欠电压	电压不平衡	动作延时	相序保护	断相保护
03	—	—	—	—	●	●
04	2%.....20%	-20%.....-2%	—	0.1s.....10s	●	●
05	2%.....20%	-20%.....-2%	8%	0.1s.....10s	●	●
06	2%.....20%	-20%.....-2%	5%.....15%	2s	●	●
07	—	—	5%.....15%	0.1s.....10s	●	●
08	15%	-15%	8%	2s	●	●

注: ●表示有此功能; —表示不具有此功能

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2022-04-07

自我声明地点: 乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。