

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107302615

发证日期: 2021 年 06 月 25 日

有效期至: 2031 年 06 月 25 日

委托人名称 浙江格亚电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

制造商名称 浙江格亚电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称 浙江格亚电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

产品名称和系列、规格、型号 电压继电器
GRV8-□X/M460、GRV8-□X/M265、GRV8-□D/M460、GRV8-□D/M265 ; Ui : 500V ;
Uimp : 2.5kV ; Ith : 8A ; AC-15 : Ue/Ie : AC250V/1.5A ; IP20

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陆楠

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107302615

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

GRV8 - □ □ / □

(1) (2) (3) (4)

(1) 企业代号

(2) 功能代号, 见表 2

(3) X: 抗谐波型; D: 2 组触点

(4) 额定电源电压 U_s : M460: 220-230-240-380-400-415-440-460VAC(P-P)三相三线

M265: 127-132-138-220-230-240-254-265VAC(P-N)三线四线

表 2: 功能代号

功能代号	过电压	欠电压	电压不平衡	动作延时	相序保护	断相保护
03	—	—	—	—	●	●
04	2%...20%	-20%...-2%	—	0.1s...10s	●	●
05	2%...20%	-20%...-2%	8%	0.1s...10s	●	●
06	2%...20%	-20%...-2%	5%...15%	2s	●	●
07	—	—	5%...15%	0.1s...10s	●	●
08	15%	-15%	8%	2s	●	●

注: ●表示有此功能; —表示不具有此功能;



中国质量认证中心