

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021960305001962



浙江格亚电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江格亚电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：双电源自动转换开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江宝田电气有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇虎啸路411号

联系人：蔡建伟
电话：15869658175
电子邮箱：258870693@qq.com
指定签字人：蔡建伟

自我声明时间：2021-11-23

自我声明地点：

生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021960305001962

产品系列、型号、规格:

GATS-G-160/3P、GATS-G-160/4P、GATS-G-250/3P、GATS-G-250/4P、GATS-G-400/3P、GATS-G-400/4P、GATS-G-630/3P、GATS-G-630/4P; Inm: 630A; Ue: AC400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ith: 630A; Ie: 160A、250A、400A、630A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 25.2kA; Icw: 12.6kA/60ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 4kV

联系人: 蔡建伟
电话: 15869658175
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2021-11-23

自我声明地点:

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。